


LEGENDA:

ZG1,...,ZG11



- — — — — korytka kablowe dwudzielne PCW 90x60
- — — — — łącznik jednobiegunowy pt 230V/10A
- — — — — łącznik świecznikowy pt 230V/10A
- — — — — łącznik jednobiegunowy hermetyczny p/t IP=44, 230V/10A
- — — — — łącznik hermetyczny świecznikowy p/t IP=44, 230V/10A
- — — — — gniazdo podtynkowe podwójne z bolcem uziemiającym 230V/16A
- — — — — gniazdo z bolcem uziemiającym 230V/16A. IP44

- RK1** - rozdzielnica komputerowa RK1
- LPD1** - Lokalny Punkt Dystrybucyjny LPD1
- O-T** - optyczno - termiczna czujka dymu TYPU OH 320A

- A KLAS 1100.LED 4700lm 33W DMPR
- B KLAS 1100.LED 3500lm 30W DMPR
- C COSMO APEX 1060.LED 4000lm 27W IP66
- D CANOS 190.LED 1600lm 16W IP44

Biuro Architektoniczne Walenty Wróbel

41-501 CHORZÓW UL. PRZYJEMNA 14 TEL/FAX: (0-32) 246 03 08
e-mail: profil@profil.com.pl

OBIEKT	BUDYNEK GŁÓWNY SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO DLA MŁODZIEŻY NIEWIDOMEJ I SŁABOWIDZĄCEJ, 41-500 CHORZÓW, UL. HAJDUCKA 22, 246301_1.0004, DZ. NR 3504/284, 3205/284		
ADRES			
TEMAT	PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY BUDYNKU GŁÓWNEGO O ZESPÓŁ PRACOWNI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO		
NAZWA RYSUNKU	RZUT II PIĘTRA — INSTALACJA ELEKTRYCZNA		FAZA BRANŻA DATA
PROJEKT.	mgr inż. Mariusz Szlenk	BRANŻA ELEKTR.	PROJ. WYK. ELEKTR. 03.2021
SPRAWDZ.	mgr inż. Michał Kretek	NR UPR. SLK/4438/ PWOF/13	SKALA 1:100
OPRAC.		NR RYS.	E3
OPRAC.		NR STR.	