

LEGENDA:

- korytko kablowe dwudzielne PCW 90x60
- łącznik jednobiegunowy pt 230V/10A
- łącznik świecznikowy pt 230V/10A
- łącznik jednobiegunowy hermetyczny p/t IP=44, 230V/10A
- łącznik hermetyczny świecznikowy p/t IP=44, 230V/10A
- gniazdo podtynkowe podwójne z bolcem uziemiającym 230V/16A
- gniazdo z bolcem uziemiającym 230V/16A. IP44
- optyczno - termiczna czujka dymu TYPU OH 320A

A	KLAS 1100.LED 4700lm 33W DMPR
B	KLAS 1100.LED 3500lm 30W DMPR
C	COSMO APEX 1060.LED 4000lm 27W IP66
D	CANOS 190.LED 1600lm 16W IP44

Biuro Architektoniczne Walenty Wróbel
41–501 CHORZÓW UL. PRZYJEMNA 14 TEL/FAX: (0–32) 246 03 08
e–mail: profill@profil.com.pl

OBIEKT	BUDYNEK GŁÓWNY SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO–WYCHOWAWCZEGO DLA MŁODZIEŻY NIEWIDOMEJ I SŁABOWIDZĄCEJ, 41–500 CHORZÓW, UL. HAJDUCKA 22, 246301_1.0004,
ADRES	DZ. NR 3504/284, 3205/284
TEMAT	PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY BUDYNKU GŁÓWNEGO O ZESPÓŁ PRACOWNI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO
NAZWA RYSUNKU	RZUT I PIĘTRA – INSTALACJA ELEKTRYCZNA

	FAZA	PROJ. WYK.
	BRANŻA	ELEKTR.
	DATA	03.2021
	SKALA	1:100
	NR RYS.	E2
	NR STR.	

	IMIĘ I NAZWISKO	BRANŻA	NR UPR.	PODPIS
PROJEKT.	mgr inż. Mariusz Szlenk	ELEKTR.	SLK/4438/PWOE/13	
SPRAWDZ.	mgr inż. Michał Kretek	ELEKTR.	SLK/4506/PWOE/12	
OPRAC.				
OPRAC.				