



OZNACZENIA:
1, 2 - tokarki
3, 4, 5 - frezarki

LEGENDA:

- korytka kablowe o szer. 100mm np. firmy Baks
- łącznik jednobiegunowy pt 230V/10A
- łącznik świecznikowy pt 230V/10A
- łącznik jednobiegunowy hermetyczny p/t IP=44, 230V/10A
- łącznik hermetyczny świecznikowy p/t IP=44, 230V/10A
- kinkiet IP44

Z6 - zestaw gniazd 400V/32A, 400V/16A oraz 230V/10A, IP=44,

- gniazdo podtylnkowe podwójne z bolcem uziemiającym 230V/16A

- gniazdo z bolcem uziemiającym 230V/16A, IP44

- wypust przyłączeniowy

- optyczno - termiczna czujka dymu TYPu OH 320A

- Oprawa oświetlenia awaryjnego LED AT min. 1h CNBOP Tmtech

- A KLAS 1100.LED 4700lm 33W DMPPR
- B KLAS 1100.LED 3500lm 30W DMPPR
- C COSMO APEX 1060.LED 4000lm 27W IP66
- D CANDS 190.LED 1600lm 16W IP44

Biuro Architektoniczne Walenty Wróbel					
41-501 CHORZÓW, UL. PRZYKLEPNA 14 TEL/FAX: (0-32) 246 03 08 e-mail: profil@profil.com.pl					
OBIEKT	BUDYNEK GŁÓWNY SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO DLA MŁODZIEŻY NIEWIDOMEJ I SŁABOWIDZĄCEJ, 41-500 CHORZÓW, UL. HAUDUCKA 22, 246301_1,0004, DZ. NR 3504/284, 3205/284				
ADRES					
TEMA T	PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY BUDYNKU GŁÓWNEGO O ZESPÓŁ PRACOWNI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO				
NAZWA RYSUNKU	RZUT PARTERU - INSTALACJA ELEKTRYCZNA			FAZA	PROJ. WYK.
				BRANŻA	ELEKTR.
				DATA	03.2021
PROJEKT.	IMIE I NAZWISKO mgr inż. Marłusz Szienk	BRANŻA/INŻ. UPRAW.	PODPIS ELEKTR. 30/10/21	SKALA	1:100
SPRAWDZ.	mgr inż. Michał Kretek	ELEKTR. 30/10/21		NR RYS.	
OPRAC.					
OPRAC.				NR STR.	