


LEGENDA:

ZG1,...,ZG11



— — — — — korytko kablowe dwudzielne PCW 90x60

- — — — — łącznik jednobiegunowy pt 230V/10A
- — — — — łącznik świecznikowy pt 230V/10A
- — — — — łącznik jednobiegunowy hermetyczny p/t IP=44, 230V/10A
- — — — — łącznik hermetyczny świecznikowy p/t IP=44, 230V/10A
- — — — — gniazdo podtynkowe podwójne z bolcem uziemiającym 230V/16A
- — — — — gniazdo z bolcem uziemiającym 230V/16A. IP44

RK2 - rozdzielnica komputerowa RK2

LPD2 - Lokalny Punkt Dystrybucyjny LPD2

O-T

— — — — — - optyczno - termiczna czujka dymu TYPU OH 320A

M - siłownik okna oddymiającego

COD - centrala oddymiania

A	KLAS 1100.LED 4700lm 33W DMPR
B	KLAS 1100.LED 3500lm 30W DMPR
C	COSMO APEX 1060.LED 4000lm 27W IP66
D	CANOS 190.LED 1600lm 16W IP44

Biuro Architektoniczne Walenty Wróbel

41-501 CHORZÓW, UL. PRZYJEMNA 14 TEL/FAX: (0-32) 246 03 08
e-mail: profil@profil.com.pl

OBIEKT	BUDYNEK GŁÓWNY SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO DLA MŁODZIEŻY NIEWIDOMEJ I SŁABOWIDZĄCEJ, 41-500 CHORZÓW, UL. HAJDUCKA 22, 246301_1.0004, DZ. NR 3504/284, 3205/284			
ADRES				
TEMAT	PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY BUDYNKU GŁÓWNEGO O ZESPÓŁ PRACOWNI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO			
NAZWA RYSUNKU	RZUT III PIĘTRA — INSTALACJA ELEKTRYCZNA			FAZA BRANŻA DATA
PROJEKT.	mgr inż. Mariusz Szlenk	BRANŻA	SLK/4438/ ELEKTR.	PROJ. WYK. ELEKTR. 03.2021
SPRAWDZ.	mgr inż. Michał Kretek	BRANŻA	SLK/4508/ ELEKTR.	NR RYS.
OPRAC.		BRANŻA	PWOF/12	1:100
OPRAC.		BRANŻA		NR STR.

E4